

Service Santé et Environnement
Courriel : ARS-GRANDEST-DD68-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Téléphone : 03 69 49 30 41
Fax : 03 89 26 69 26

MAIRIE DE UEBERSTRASS
26 GRAND-RUE

68580 UEBERSTRASS

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

UEBERSTRASS

Prélèvement et mesures de terrain du 05/10/2026 à 09h04 réalisés pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire EUROFINIS

Nom et type d'installation : UEBERSTRASS (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION Motif de prélèvement : Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTRÔLE
SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH

Nom et localisation du point de surveillance : DIST. UEBERSTRASS - UEBERSTRASS (ROBINET LAVABO WC - MAIRIE 26 GRAND RUI
)

Code point de surveillance : 0000001086

Type d'analyse : PBCUN

Numéro de prélèvement : 06800189297


Référence laboratoire : 26M088090-002

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'échantillon d'eau pour l'analyse des métaux a été prélevé sans purge préalable, conformément à la réglementation en vigueur. Ces teneurs en métaux ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées car elles sont dépendantes de l'interaction entre le réseau intérieur et la qualité de l'eau distribuée.

Colmar, le 8 octobre 2026

Pour la Directrice de la Délégation départementale du Haut-Rhin
La technicienne sanitaire



Anne-Rose MORIN

Analyse laboratoire

			Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	0,0839	mg(Cu)/L		2,0		1,0
Nickel	<0,5	µg/L		20,0		
Plomb	1,8	µg/L		10,0		